

360-17 HOTEL MAESTOSO – seznam sprememb projektne dokumentacije 23.12.2019	
št. lista/postavke	opis spremembe
	NAČRT ARHITEKTURE
SH18	Popravek shem dvižnih miz Dp1.1, Dp1.2; Dodane zahteve glede zaščite škarij in vrat, dodana opomba, da so dvižne mize namenjene samo za prevoz tovora.
SH27	Popravek dimenzije drsne stene Ds1.4.
PN01	Vrisana pozicija lesene okenske police iz ponudbenega predračuna, TLAKARSKA DELA, post. 6
	PONUDBENI PREDRAČUN
ZIDARSKA DELA post. 50	Podrobneje definiran opečni zidak, način zidanja, spremenjena merska enota.
KERAMIČARSKA DELA	Popravek splošnih opomb na začetku poglavja.
TLAKARSKA DELA post. 8	Podrobneje definirana postavka lesene talne obloge, navedba sestave in lokacije na strehi.
TLAKARSKA DELA post. 9	Podrobneje definirana postavka lesene zaključne letve, navedba dimenzije.
TLAKARSKA DELA post. 11	Popravek opisa, ki se nanaša na trdnost estriha, namesto C30/37, je pravilna navedba C 25/30, podan podrobnejši opis, na kaj se postavka nanaša.
STAVBNO POHIŠTVO post. 1-4	Pulti (Pu1.1 do Pu1.4) izvzeti iz popisa del razpisne dokumentacije.
STAVBNO POHIŠTVO post. 12	Popravek označbe sheme, opis se po novem glasi: Dobava in montaža platnenih streh: Nd2.2 (nadstrešek nad teraso restavracije) kos 1,00
4_2_OGREVANJE post. 17	Podrobneje definirana postavka za požarno tesnenje prebojev, spremenjena merska enota in količina.
4_2_RAZSVETLJAVA post. 6-32	Popravek OPOMB za postavke od 6. do 32. V postavkah 6 do 32 črtana vsebina " po izbiri projektanta ", " {oznaka} in " } "
KANALIZACIJA post. 40	Podrobneje definirana postavka, navedba dimenzija prebojev.
ZUNANJA UREDITEV post. 14, 15, 16	Popravek zgornjega ustroja sestav T1a, T1b, T1c.