



OBJAVLJENA VPRAŠANJA IN POJASNILA NA SPLETNI STRANI URADNEGA LISTA / JAVNA NAROČILA

1. Datum objave: 03.12.2019 16:12

VPRAŠANJE

Spoštovani,

Naročnik je objavil javno naročilo tik pred prazniki v mesecu decembru in pri tem upošteval minimalni rok za pripravo - oddajo ponudb.

Ponudniki potrebujejo za pripravo primeren in sorazmerno okoliščinam odmerjen čas, da lahko pripravijo pravilne, popolne in sprejemljive ponudbe.

Pri tem so ponudniki odvisni od razpoložljivosti ostalih gospodarskih subjektov (- dobaviteljev materialov, - ponudnikov posameznih podizvajalskih storitev), ki so po naših trenutnih izkušnjah iz sodelovanja na ostalih razpisih in konkretno v tem tem roku zelo omejeno dostopni ali celo zasedeni.)

Poleg tega je naročnik obvezan upoštevati temeljno načelo enakopravne obravnave ponudnikov, saj so ponudniki iz tujine zaradi ustaljenih običajev in navad v evropskem prostoru s tako odmerjenim rokom resno diskriminirani.

V interesu transparentnosti vodenja postopka in v interesu naročnika je, da v postopku pridobi zadostno število pravih ponudb. Izbira takšnih "posebnih rokov" izvedbe postopka oddaje javnega naročila - se je v kombinaciji z ostalimi ugovori ponudnikov na portalu javnih naročil - že večkrat zaključila z ne-oddajo naročila iz poznanih razlogov (npr. ...-vložen revizijski zahtevek, - prejem nedopustnih ponudb, ki presegajo naročnikova zagotovljena sredstvat.d.)

Naročniku toplo priporočamo, da razmisli primernem o podaljšanju roka pozneje v mesec januar 2020.

za upoštevanje se zahvaljujemo.

lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik se zaveda prihajajočih praznikov tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Naročnik preučuje možnost podaljšanja roka za oddajo ponudb v mesec januar 2020. O morebitnem podaljšanju roka, bo naročnik obvestil ponudnike takoj, ko bo odločitev sprejeta.

2. Datum objave: 03.12.2019 16:14

VPRAŠANJE

Spoštovani,

prosimo, da nam omogočite dostop do načrtov.

Hvala.

ODGOVOR

Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika:

<https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave>.

Naročnik je povezavo do razpisne dokumentacije zapisal tudi v navodilih za pripravo ponudbe, in sicer: P1 Navodila RD Lipica; v sklopu B DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA, POD TOČKO 8.2:

Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil razen

Poglavja 9, ki je dostopno ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika:
<https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave>.

3. VPRAŠANJE

Naročnika prosimo za objavo načrtov in ostale projekte dokumentacije.
hvala!

ODGOVOR

Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika:

<https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave>.

Naročnik je povezavo do razpisne dokumentacije zapisal tudi v navodilih za pripravo ponudbe, in sicer : P1 Navodila RD Lipica; v sklopu B DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA, POD TOČKO 8.2:

Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil razen

Poglavja 9, ki je dostopno ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika:
<https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave>.

4. VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
kje se lahko dostopa do tehnične dokumentacije (risb).

5. VPRAŠANJE

Kje lahko najdemo projektno dokumentacijo?
Mare

ODGOVOR NA VRAŠANJA 4 IN 5

Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika:

<https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave>.

Naročnik je povezavo do razpisne dokumentacije zapisal tudi v navodilih za pripravo ponudbe, in sicer : P1 Navodila RD Lipica; v sklopu B DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA, POD TOČKO 8.2:

Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil razen

Poglavja 9, ki je dostopno ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika:
<https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave>.

6. Datum objave: 03.12.2019 16:15

VPRAŠANJE

Spoštovani,
naročnika prosimo, da rok za oddajo ponudbe zaradi božično-novoletnih praznikov in s tem povezanih odsotnosti podaljša vsaj za 10 dni.
Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik se zaveda prihajajočih praznikov tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Naročnik preučuje možnost podaljšanja roka za oddajo ponudb v mesec januar 2020. O morebitnem podaljšanju roka, bo naročnik obvestil ponudnike takoj, ko bo odločitev sprejeta.

7. Datum objave: 03.12.2019 16:17

VPRAŠANJE

Spoštovani naročnik,
predvideni rok za izvedbo del v 6 mesecih je bistveno prekratek za uspešno in kvalitetno izvedbo. Gre za projekt z ocenjeno vrednostjo 7.9 mio eur, ki se ga v šestih mesecih ne da izvesti. V tem pogledu je tudi nesmiselna zahteva po minimalnem povprečnem letnem prometu ponudnika, ki mora biti 8 mio eur, tak ponudnik pa bo potem na tem projektu podoben znesek realiziral v 6 mesecih - torej bo podvojil svojo realizacijo. To ni usklajeno in je očitno, da nek ponudnik več ve in mu bo potem med gradnjo rok podaljšan iz naslova "dobrih zvez".

Pozivamo vas, da rok podaljšate na vsaj 14 mesecev in omogočite kvalitetno izvedbo in predvsem skrbno porabo javnih sredstev!

ODGOVOR

Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije sodeloval s stroko, katera zagotavlja, da je izvedba možna v roku, ki je napisan v razpisni dokumentaciji naročnika.

8. Datum objave: 03.12.2019 16:21

VPRAŠANJE

spoštovani
Zanima nas kdo bo vodja nadzora pri predmetnem javnem naročilu.
hvala in lp

ODGOVOR

Zaradi obsežnosti, zahtevnosti in velikosti gradbenih del, ki so predmet javnega naročila, naročnik še ni sprejel odločitve, kdo bo vodja nadzora. Naročnik se zavezuje, da bo o svoji odločitvi, kdo bo vodja nadzora obvestil ponudnike takoj, ko bo ta izbran.

9. Datum objave: 03.12.2019 16:34

VPRAŠANJE

Spoštovani.
V osnutku pogodbe je v 5. členu definiran plačilni rok, ta plačilni rok je 45 dni od prejema.
Prosimo naročnika, da popravi plačilni rok iz 45 na 30 dni od prejema računa - tako kot velja za vse javne naročnike.
Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnika ne zavezuje ZIPRS, saj nima statusa ne neposrednega, niti posrednega proračunskega uporabnika.

Glede na navedeno naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in je plačilni rok 45 dni.

10. Datum objave: 04.12.2019 14:59

VPRAŠANJE

Poštovani,
među dokumentacijom koja je dostupna se ne nalaze projekti i troškovnici za enterijer. Da li nam možete reći da li će biti raspisan poseban poziv za enterijer i opremo i kada bi se moglo očekivati da taj raspis bude objavljen?

Hvala,
srdačan pozdrav

ODGOVOR

Naročnik pripravlja nov javni razpis za notranjo opremo.

11. Datum objave: 05.12.2019 15:08

VPRAŠANJE

Naročnika prosimo, da ponovno objavi projekta kanalizacija, saj je obstoječa datoteka poškodovana

ODGOVOR

Naročnik je ponovno objavil na svoji spletni strani projekt kanalizacija.

12. Datum objave: 10.12.2019 13:13

VPRAŠANJE

Zanima nas ali keramiko dejansko dobavlja investitor, kajti postavka predvideva tudi dobavo?

ODGOVOR

Kot zapisano v razpisni dokumentaciji, naročnik potrjuje, da keramiko dobavi izvajalec.

13. Datum objave: 11.12.2019 11:23

VPRAŠANJE

Glede na dejstvo, da postavljena limitirana vrednost, bistveno prenizka, prosimo naročnika, da natančno zapiše kako bo postopal v kolikor vse ponudbe presežejo limitirano vrednost.

ODGOVOR

Naročnik je prepričan, da postavljena limitirana vrednost ni prenizka.
V primeru, da bodo vse ponudbe presegle limitirano vrednost, bo naročnik postopal skladno z ZJN-3.

14. Datum objave: 11.12.2019 11:46

VPRAŠANJE

V splošnem opisu keramičarskih del je navedeno, da investitor dobavi vse keramične ploščice pri posameznih postavkah pa je napisano "dobava in polaganje". Pozivamo naročnika, da uskladi popise!

ODGOVOR

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v Ponudbeni predračun.xlsx; V. KERAMIČARSKA DELA in sicer na način, da investitor dobavlja in polaga vse keramične ploščice.

Opis po novem se glasi:

"Vse keramične ploščice dobavi in polaga investitor v potrebni količini, količino odpada mora določiti izvajalec. Vsa dela je potrebno izvesti skladno s pravili stroke.

Ves ostali material dobavlja izvajalec.

V enotnih cenah so vključeni vsi zaključni in prehodni kovinski profili."

15. Datum objave: 11.12.2019 11:51

VPRAŠANJE

Pozdravljeni.

Še enkrat pozivamo naročnika naj razmisli o podaljšanju roka za oddajo ponudb vsaj do 17.1.2020.

ODGOVOR

Naročnik je na portalu javnih naročil in v sistemu Elektronskega javnega naročanja spremenil rok za oddajo ponudb.

Trenutno na portalu sprememba čaka na objavo v TED-tenders electronic daily, kateri je naročniku že podal začasno referenčno številko 19-606244-001.

Nov rok za oddajo ponudb je 8.1.2020 do 13.00

16. Datum objave: 11.12.2019 11:52

VPRAŠANJE

Sami ste objekt imenovali kot obsežen, zahteven ter velik, zato vas naprošamo, da v kolikor želite uspešno in kvalitetno izvedbo podaljšate rok izvedbe na vsaj 12 mesecev.

Hkrati vas zaradi kvalitetne priprave ponudbe naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj do 14.01.2020.

ODGOVOR

Naročnik je na portalu javnih naročil in v sistemu Elektronskega javnega naročanja spremenil rok za oddajo ponudb.

Trenutno na portalu sprememba čaka na objavo v TED-tenders electronic daily, kateri je naročniku že podal začasno referenčno številko 19-606244-001.

Nov rok za oddajo ponudb je 8.1.2020 do 13.00

17. Datum objave: 11.12.2019 11:52

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

Smo v času božično-novoletnih praznikov, ko bo mnogo podjetji imelo kolektivni dopust in bodo pričeli z delom dne 06.01.2020, zato naprošamo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj na dan 13.01.2020.

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Naročnik je na portalu javnih naročil in v sistemu Elektronskega javnega naročanja spremenil rok za oddajo ponudb.

Trenutno na portalu sprememba čaka na objavo v TED-tenders electronic daily, kateri je naročniku že podal začasno referenčno številko 19-606244-001.
Nov rok za oddajo ponudb je 8.1.2020 do 13.00

18. Datum objave: 11.12.2019 11:53

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
prosimo naročnika za objavo, ali je že prejel sklep o podaljšanju roka za oddajo ponudbe. Kot že navedeno, smo v času božično - novoletnih praznikov (kolektivni dopusti) in prosimo naročnika za razumevanje in da prestavi rok za oddajo ponudbe vsaj do 13.01.2020. S tem bo naročnik prejel večje število konkurenčnih ponudb in na ta način poskrbel za večjo gospodarnost.
S spoštovanjem!

ODGOVOR

Naročnik je na portalu javnih naročil in v sistemu Elektronskega javnega naročanja spremenil rok za oddajo ponudb.
Trenutno na portalu sprememba čaka na objavo v TED-tenders electronic daily, kateri je naročniku že podal začasno referenčno številko 19-606244-001.
Nov rok za oddajo ponudb je 8.1.2020 do 13.00

19. Datum objave: 11.12.2019 11:53

VPRAŠANJE

Spoštovani,
vljudno prosimo naročnika, da čimprej objavi informacijo vezano na rok oddaje ponudbe. Prosimo naročnika, da rok oddaje ponudbe podaljša vsaj za 14 dni in hkrati podaljša tudi rok za postavljanje vprašanj preko portala JN tako, da bo komunikacija z naročnikom preko portala mogoča tudi vsaj še do 10.1.2020.
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je na portalu javnih naročil in v sistemu Elektronskega javnega naročanja spremenil rok za oddajo ponudb.
Trenutno na portalu sprememba čaka na objavo v TED-tenders electronic daily, kateri je naročniku že podal začasno referenčno številko 19-606244-001.
Nov rok za oddajo ponudb je 8.1.2020 do 13.00

20. Datum objave: 11.12.2019 11:53

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
zaradi prihajajočih praznikov naročnika naprošamo, da podaljša rok za oddajo ponudb vsaj za 14 dni.
hvala

ODGOVOR

Naročnik je na portalu javnih naročil in v sistemu Elektronskega javnega naročanja spremenil rok za oddajo ponudb.
Trenutno na portalu sprememba čaka na objavo v TED-tenders electronic daily, kateri je naročniku že

podal začasno referenčno številko 19-606244-001.
Nov rok za oddajo ponudb je 8.1.2020 do 13.00

21. Datum objave: 11.12.2019 11:54

VPRAŠANJE

Naročnika pozivamo, da takoj prestavi rok oddaje ponudbe za najmanj 14 dni. Rok oddaje na 30.12.2019 je prav "nehigienski" in nekorekten, saj gre za praznike pri nas, prav tako v tujini, in zaradi tega bo veliko podjetij in ljudi koristilo tudi kolektivne dopuste, kar jim po vsej pravici, po celoletnem trdem delu tudi pripada. To pa bo onemogočalo kvalitetno pripravo ponudbe. Zato ponovno pozivamo naročnika, da prestavi rok oddaje te ponudbe na čas po 15.1.2020.

ODGOVOR

Naročnik je na portalu javnih naročil in v sistemu Elektronskega javnega naročanja spremenil rok za oddajo ponudb.

Trenutno na portalu sprememba čaka na objavo v TED-tenders electronic daily, kateri je naročniku že podal začasno referenčno številko 19-606244-001.

Nov rok za oddajo ponudb je 8.1.2020 do 13.00

22.Datum objave: 11.12.2019 14:44

VPRAŠANJE

Pozivamo naročnika da ponovno preveri opis za keramičarska dela. Ni nam jasno, kako si naročnik predstavlja, da bo izvajalec dobavl vezni in ostali material naročnik pa bo dobavljal in polagal keramične ploščice?!

ODGOVOR

Naročnik je pri spremembi razpisne dokumentacije zapisal narobe, zato naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v v Ponudbeni predračun.xlsx; V. KERAMIČARSKA DELA in sicer na način, da ponudnik oz. izvajalec dobavlja in polaga vse keramične ploščice.

Opis po novem se glasi:

"Vse keramične ploščice dobavi in polaga ponudnik oz. izvajalec v potrebni količini, količino odpada mora

določiti izvajalec. Vsa dela je potrebno izvesti skladno s pravili stroke.

Ves ostali material dobavlja izvajalec.

V enotnih cenah so vključeni vsi zaključni in prehodni kovinski profili."

23.Datum objave: 12.12.2019 14:06

VPRAŠANJE

Spoštovani!

Skladno s podaljšanjem roka za oddajo ponudbe vljudno prosimo naročnika za podaljšanje roka za postavitev vprašanj vsaj do 24.12.2019.

S tem bo naročnik omogočil potencialnim ponudnikom razjasnitev morebitnih nejasnosti.

Lepo se zahvaljujemo.

ODGOVOR

Skladno s podaljšanjem roka za oddajo naročila, naročnik podaljšuje rok za postavitev vprašanj do 19.12.2019 do 13.00

24. Datum objave: 13.12.2019 08:48

VPRAŠANJE

Spoštovani,
vljudno prosimo naročnika, da skladno s podanim odgovorom pravočasno podaljša rok za postavljanje vprašanj tudi na portalu JN.

Lepo se zahvaljujemo.

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za postavitev vprašanj do 19.12.2019 do 13.00

25. Datum objave: 13.12.2019 08:49

VPRAŠANJE

Prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj do 13.1.2020 in roka za postavljanje vprašanj.

Skoraj en mesec je razlike med sprejemom ponudnikovih vprašanj (13.12.2019), oddaja ponudbe 8.01.2020.

Lepo vas prosimo, ne nas imet...

lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za postavitev vprašanj do 19.12.2019 do 13.00

26. Datum objave: 13.12.2019 10:06

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

Naročnika naprošamo za pojasnilo naslednjih vprašanj:

1, Vzidava zunanjih in notranjih ravnih lesenih okenskih polic m1 40,00

Na kaj se nanaša ta pozicija? Je možno pridobiti opis materiala, kakšne so dimenzije, detajl izvedbe?

2, Dobava in vgradnja okenske police 135/16cm iz masivnega hrastovega lesa debeline 4cm, vgrajena v ravnino tlaka. Vidna površina oljena. kos 168,00

Se ponovijo okenske police. Dim. in material je naveden. Vprašanje pa je, kaj pomeni, da se vgrajuje v »višino tlaka«. Ali obstaja kak detajl izvedbe?

3, Dobava in izdelava zunanje lesene talne obloge na podkonstrukciji, sibirski macesen I. kvalitete, debeline 2,6 cm in širine 15 cm, površinsko nezaščiten les. Upoštevati namenski nerjaveč pritrtilni in distančni material. m² 250,00

V razpoložljivih dokumentih ne najdemo sestave (preseka te terase). Dobro bi bilo imeti tudi tloris.

5, Dobava in vgradnja lesene zaključne letve kot obstenske obrobe, barvane, lepljene na tla in steno, barva po izboru projektanta. m 4.980,00

Ali gre za zaključno letev talne obloge end-grain? Če gre za zaključno letev talne obloge bi bila tudi ta iz hrasta. Bi jo bilo res potrebno barvati? Obstaja morda ideja o obliki in dim. letve?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

1. Pozicija : Vzidava zunanjih in notranjih ravnih lesenih okenskih polic m1 40,00 , se nanaša na zidarsko vzidavo okenskih polic s parapetom. Dobava in postavitev polic je zajeta ločeno.

2. Pri okenskih policah 135/16 cm iz masivnega hrastovega lesa debeline 4cm, vgrajene v ravnino tlaka, to pomeni da gre za police pri oknih brez parapeta, ki se vgradijo na način, da je gornji rob police višinsko poravnat z gornjim robom izvedenega tlaka.

Naročnik je na svoji spletni strani poleg projektne dokumentacije, objavil tudi risbo na kateri je še vse

posebej prikazal.

3. Ponudnik lahko najde sestavo v naročnikovi projektni dokumentaciji z oznako T 3.1., ki je objavljena na naročnikovi spletni strani.

Talna obloga je položena na ravne strehe, prikazane v tlorisu strehe, med osmi 1-4/C-G ter 21-24/K-O.

Oblika obloge je enostavna in pravokotna.

5. Zaključna lesena obroba tlaka "end-grain" in kvarcitne zagladitve betona. Letve dim. 7x1,5, enostavne pravokotne oblike in barvane v barvo po barvni lestvici.

27. Datum objave: 13.12.2019 10:12

VPRAŠANJE

Pozdravljeni.

Prosimo vas za podrobnejši opis spodaj navedenih postavk :

11, Dobava in montaža platnenih streh: - Nd2.1 (nadstrešek nad vhodom) kos 1,00

12, Dobava in montaža platnenih streh: - Nd2.1 (nadstrešek nad teraso restavracije) kos 1,00

V naprej hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer na način, da v postavki 12 je označba sheme Nd2.2

Opis po novem se glasi:

11, Dobava in montaža platnenih streh: - Nd2.1 (nadstrešek nad vhodom) kos 1,00

12, Dobava in montaža platnenih streh: - Nd2.2 (nadstrešek nad teraso restavracije) kos 1,00

Podrobnejši opis in risba se nahajata v projektni dokumentaciji na načrtu št. SH30.

28. Datum objave: 13.12.2019 10:16

VPRAŠANJE

V kuhinji in skladišču kongresa se nahajajo tudi dvizne ploščadi - zanima nas, ali so te ploščadi predvidene tudi za prevoz oseb ali samo za prevoz tovora?

ODGOVOR

Dvizne ploščadi v kuhinji in skladišču kongresa so namenjene samo za prevoz tovora.

29. Datum objave: 13.12.2019 10:21

VPRAŠANJE

Spoštovani,

Za pravilno pripravo ponudb potrebujemo dodatne informacije glede postavke Dobava in montaža dviznih ploščadi: - Dp1.1 (dvižna ploščad v kuhinji) in Dp1.2 (dvižna ploščad v skladišču kongresa).

Prosimo za podatke o dimenzijah jaškov, nosilnosti ploščadi, hitrosti dviga in spusta, ali je ploščah pohodna / nepohodna.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik je zapisal vse podrobne informacije glede postavk :

Dobava in montaža dviznih ploščadi: - Dp1.1 (dvižna ploščad v kuhinji) in Dp1.2 (dvižna ploščad v skladišču kongresa) v projektni dokumentaciji, v načrtu SH18, sheme za nosilne ploščadi Dp1.1 in Dp.1.2.

30. Datum objave: 16.12.2019 10:50

VPRAŠANJE

Spoštovani!

V popisu elektro inštalacijskih del v zavihku: 4_4_TELEKOMUNIKACIJE je v komunikacijskih vozliščih omare zajeta aktivna oprema distribucijska nosilna stikala s 48 1 GB/s UTP vmesniki

Aktivna oprem takih specifikacij kot so navedene v popisu je draga in po našem mnenju ne potrebna za tovrsten projekt izgradnje hotela.

Naročnika pozivamo, da premisli o potrebi po vgradnji tovrstne opreme oziroma ali je njena vgradnja resnično potrebna.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pri projektiranju je bilo upoštevano zadnje stanje tehnike, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Možnost prenosa 10/100/1000 Mb/s do končne opreme in 10 Gb/s med vozlišči menimo, da je v tem primeru upravičeno. Namreč razvod mora omogočati rešitev tudi s sobnimi access pointi (kjer podatki TV vsebin, telefona in wi-fi dostopne točke sobe potekajo po le eni kabelski povezavi) in upoštevati napredek tehnike.

Cenovni razpon IT opreme ki omogoča zgoraj opisano je med proizvajalci kot tudi med samimi družinami izdelkov istega proizvajalca izjemno širok. Iz tega razloga je v popisu pod opombami navedeno, da se pred nabavo predvideno opremo obvezno preveri in uskladi z zahtevami IT službe investitorja.

31. Datum objave: 16.12.2019 11:06

VPRAŠANJE

Spoštovani!

V ponudbenem predračunu je v zavihku: 4_2_RAZSVETLJAVA zapisana opomba:

OPOMBE (velja za postavke od 6. do 32.):

tipi in posamezne količine svetil so zajete v popisu arhitekture.

V načrtu električnih inštalacij in električne opreme objavljenem na spletni strani naročnika je za posamezna območja razsvetljave zapisano:

Izbor posameznih svetil ni predmet projekta. Dobavi investitor v lastni režiji.

V popisu arhitekture pa so zajete postavke za dobavo in montažo naslednjih svetil: JP.EI01, JP.EI02, JP.EI03, JP.EI05.

Naročnika prosimo, da jasno navede, katera svetila (postavke od 6. do 32) mora dobaviti ponudnik.

V Kolikor je potrebno nuditi dobavo in montažo svetilk navedenih v popisu arhitekture pa prosimo za navedbo tipa in proizvajalca luči!

Hvala!

ODGOVOR

Ponudnik dobavi tudi vse svetilke v sklopu razsvetljava, kjer je navedena dobava. V teh postavkah je naveden tudi tip svetilk.

Postavke 6, 7, 8, 10 dobava zajeta ločeno v sklopu stavbno pohištvo, postavke 33-36, svetila so podrobneje opisana v shemah SH39-SH42

Postavke 9, 11, 12, 15, 25, 26, 27 brez dobave (dobava bo del ločenega razpisa)

Postavka 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 zajema tudi dobavo, ki je ustrezno opisana

32. Datum objave: 16.12.2019 12:01

VPRAŠANJE

Referenčni pogoji vodje del:

- ima vsaj eno referenco v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega javnega naročila pri rekonstrukciji ali novogradnji stavbe s klasifikacijsko oznako CC-SI 113 ali 121 ali 122 ali 126 in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb GZ pomenijo funkcijo vodje gradnje ali vodje del za gradbeništvo oz. so v smislu določb ZGO 1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo vodje posameznih del. Vrednost rekonstrukcije ali gradnje je morala znašati najmanj 4.000.000,00 EUR brez DDV.

Zahteva: naročnik naj zniža zahtevano vrednost del za odgovornega vodjo posameznih del na razumno vrednost, ker zahtevana je diskriminatorna za večino ponudnikov iz Slovenije.

ODGOVOR

Spoštovani, naročnik je določil referenčno obdobje in vrednost upoštevajoč načelo sorazmernosti in povezanosti s predmetom javnega naročila, upoštevajoč poznavanje relevantnega trga. Naročnik dokumentacije v zvezi z naročilom ne bo spreminjal.

33. Datum objave: 16.12.2019 12:07

VPRAŠANJE

Pozdravljeni!

Glede na že predhodno postavljena vprašanja ponudnikov, ki vas opominjamo, da je rok oddaje ponudbe na dan 08.01.2020 zaradi obsežnega popisa del, božično - novoletnih kolektivnih dopustov čisto nerealen, zato naročnika vljudno prosimo za ugoditev razumnega datuma - predlagamo petek 10.01.2020 ali torek 14.01.2020. Poleg tega, prosimo tudi za podaljšanje datuma za sprejem ponudnikovih vprašanj.

Glede na napisano, tako lahko naročnik pričakuje več konkurenčnih ponudb.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je že podaljšal ok za oddajo ponudb iz 30.12.2019 na 8.1.2020 ter rok za postavljanje vprašanj iz 13.12.2019 na 19.12.2019.

34. Datum objave: 16.12.2019 12:08

VPRAŠANJE

Pozdravljeni.

Zanimajo nas detajli za platnene strehe, iz kakšnega materiala so in kakšne obdelave. Iz razpoložljive dokumentacije težko ovrednotimo to postavko.

Prosimo vas za več podatkov, podrobnejši opis, detajle.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je natančen opis platnenih streh podal v v načrtu številka SH30

35. Datum objave: 16.12.2019 15:13

VPRAŠANJE

Pozdravljeni

ali se glede na prestavljen rok za oddajo ponudb na 8.1.2020 podaljšuje tudi veljavnost ponudbe in garancije, ali ostaja datum veljavnosti 24.6.2020?

ODGOVOR

Datum veljavnosti ostaja nespremenjen in sicer, kot določeno v Navodilih ponudnikom, garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi vsaj do 24.6.2020

36. Datum objave: 17.12.2019 12:37

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

prosim za natančnejši opis za kakšne betonske zidake po izboru arhitekta gre, saj je cenovni razpon lahko zelo velik.

ZID. 50

Dobava in izdelava stene iz montažnih votlih cementnih zidakov po izboru arhitekta, debeline 19cm, skupna dimenzija sten l=12.5m, h=3.6m

m³ 45,00

lep pozdrav!

ODGOVOR

Uporabi se lahko opažni zidak za stebre dim. 30x30cm, višine 15-20cm.

kot npr. Pfeiler 30 ali enakovredno

<http://www.miltex.si/de/pfeiler/7>

ali kot npr. Podlesnik F 30x30cm ali enakovredno

https://www.tlakovec.si/files/13_2018-prestige-zid.pdf

37. Datum objave: 18.12.2019 11:44

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

Dimenzijsko za kakšne preboje gre pri spodnji postavki?

KANALIZACIJA POZ.40,

Izdelava ročnega preboja v obstoječem temelju

kom 60,00

lp

ODGOVOR

Pri KANALIZACIJA POZ.40,

Izdelava ročnega preboja v obstoječem temelju kom 60,00

je naročnik predvidel : Preboji dim. do 20x20x60cm.

38. Datum objave: 18.12.2019 11:47

VPRAŠANJE

Naročnika naprošamo, da nam pove kje se nahaja načrt projektne dokumentacije označe kot SH 18 kjer naj bi bile sheme

hvala

ODGOVOR

Ponudniki lahko najdejo načrte /Grafične liste SH v projektni dokumentaciji in sicer se nahajajo v načrtu arhitekture.

39.Datum objave: 18.12.2019 11:49

VPRAŠANJE

Pozivamo naročnika da poda natančnejše opise, zahteve in detajle za izvedbo akustičnih in požarnih ometov na objektu.

ODGOVOR

Za akustični ometi velja:

naveden je referenčni proizvod. Ponujeni proizvod mora doseči enake ali boljše karakteristike kot referenčni.

Za požarni ometi:

Navedena je stopnja požarne zaščite, ki jo mora omet dosegati. Ustrazajo vsi proizvodi, ki takšno zaščito dosegajo.

40.Datum objave: 18.12.2019 11:52

VPRAŠANJE

Spoštovani Popisi zemeljskih del predvidevajo odkop in odvoz na začasno deponijo. Skupaj 2.700m³. Odvoz slednjega na trajno deponijo v popisu ni predviden. Kaj upoštevamo v ponudbeni ceni?

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Naročnik je predvidel, da se bo material, ki bo nastal pri zemeljskih delih odpeljal na začasno deponijo. Taisti material se bo naknadno uporabil na gradbišču.

41. Datum objave: 18.12.2019 11:55

VPRAŠANJE

Spoštovani

Investitorja prosimo za sheme Pu1.1 - Pu1.4 - pulti pri stavbnem pohištvu.

Hvala

ODGOVOR

Pulti pri stavbnem pohištvu Pu1.1-Pu1.4 niso del projekta, zato naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer na način, da pulte pri stavbnem pohištvu Pu1.1.-Pu1.4 izvzame iz popisa del razpisne dokumentacije

42. Datum objave: 18.12.2019 12:03

VPRAŠANJE

Še vprašanje glede postavke:

ZID. 50

Dobava in izdelava stene iz montažnih votlih cementnih zidakov po izboru arhitekta, debeline 19cm, skupna dimenzija sten l=12.5m, h=3.6m

m³ 45,00

Iz opisa je razvidno da gre za 45 m² stene, v postavki je navedeno 45 m³. Kaj je pravilno.

ODGOVOR

Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije zapisal narobe, zato naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v postavki ZID.50 in sicer na način, da ponudnik oz. izvajalec dobavi in izdelava stene iz montažnih votlih cementnih zidakov po izboru arhitekta, debeline 19cm, skupna dimenzija sten l=12.5m, h=3.6m, m² 45,00.

Opis po novem se glasi:

ZID. 50

Dobava in izdelava stene iz montažnih votlih cementnih zidakov po izboru arhitekta, debeline 19cm, skupna dimenzija sten l=12.5m, h=3.6m
m² 45,00

43. Datum objave: 18.12.2019 12:13

VPRAŠANJE

Pri drsni steni Ds1.4 je iz načrta razvidna dolžina stene 1215 cm v shemi je vpisano 2101 cm. Zakaj je razlika?

ODGOVOR

Popravek, pravilna dolžina je označena na načrtu in znaša 1215 cm. Prilagam popravljeno shemo. Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije zapisal narobe, zato naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer na način, da je pri drsni steni Ds1.4 dolžina stene 1215cm v načrtu in v shemi. Popravljeno shemo 360-17 LIPICA (pzi) SH27 drsne stene (805x297) pdf , bo naročnik objavil na svoji spletni strani.

<https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave>.

44. Datum objave: 18.12.2019 12:21

VPRAŠANJE

Prosimo za navodila glede predložitve garancije za resnost ponudbe!

Hvala

ODGOVOR

Original garancija za resnost ponudbe ni zahtevana. Ponudnik jo naloži v skladu z Navodili za pripravo ponudbe v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« v .pdf obliki.

45. Datum objave: 18.12.2019 12:42

VPRAŠANJE

Spoštovani

Vezano na vaš odgovor za ZID. 50 - količina 45 enot je izračun 12,5x3,6 - torej 45m². Postavka predvideva 45m³. Ali je dejansko pravilna ocena 45m³ ali je podano v m².

Kot je razvidno iz pogledov, se zid pojavi na dveh lokacijah v 4N 12 prostoru.

Hvala

ODGOVOR

Dejanska količina je 45 m²

46. Datum objave: 18.12.2019 12:53

VPRAŠANJE

Pri naslednjem vprašanju in odgovoru gre za neskladje:

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

prosim za natančnejši opis za kakšne betonske zidake po izboru arhitekta gre, saj je cenovni razpon lahko zelo velik.

ZID. 50

Dobava in izdelava stene iz montažnih votlih cementnih zidakov po izboru arhitekta, debeline 19cm, skupna dimenzija sten l=12.5m, h=3.6m

m³ 45,00

lep pozdrav!

ODGOVOR

Uporabi se lahko opažni zidak za stebre dim. 30x30cm, višine 15-20cm.

kot npr. Pfeiler 30 ali enakovredno

<http://www.miltex.si/de/pfeiler/7>

ali kot npr. Podlesnik F 30x30cm ali enakovredno

https://www.tlakovec.si/files/13_2018-prestige-zid.pdf

Kako lahko izdelamo zid debeline 19 cm iz omenjenih zidakov 30x30 cm?

ODGOVOR

Pri navedenem zidu gre za zidanje z zidakom na način, da je obrnjen za 90 stopinj, tako da je na površini zidu videti odprtine.

Prostorsko prezentacijo, kjer je viden izgled zidu bo naročnik objavil na svoji spletni strani.

<https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave>.

47. Datum objave: 19.12.2019 09:27

VPRAŠANJE

Pozdravljeni.

Prosim vas za objavo shem pultov.

Hvala za hiter odgovor.

lp

ODGOVOR

Pulti pri stavbnem pohištvi Pu1.1-Pu1.4 niso del projekta, zato naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer na način, da pulte pri stavbnem pohištvi Pu1.1.-Pu1.4 izvzame iz popisa del razpisne dokumentacije.

Naročnik bo po zaključku vprašanj in odgovorov objavil čistopis popisa del z vsemi popravki.

48. Datum objave: 19.12.2019 09:28

VPRAŠANJE

Pozdravljeni.

Prosim vas, da objavite katere konstrukcije se zaščitijo s požarnim ometom, ki je opisan v popisih.

ODGOVOR

S požarnim ometom se zaščitijo karbonske lamele, ki so nameščene na spodnji strani obstoječe armiranobetonske plošče zaradi izboljšanja nosilnosti.

49. Datum objave: 19.12.2019 09:36

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

Naročnik določa pogoj pod točko 4.2.(e) glede imenovanja vodje del za elektrotehniko in za strojništvo:

- ima strokovno izobrazbo s področja elektrotehnike/ strojništva
- mora biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Vz-vodja del ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv PI Pooblaščen inženir,

Prosimo naročnika, da dopusti oziroma dopolni pogoj, da lahko imenujemo na funkcijo vodje POSAMEZNIH del za elektrotehniko in za strojništvo , ki izpolnjuje pogoje:

- ima strokovno izobrazbo s področja elektrotehnike/strojništva
- vpisan je kot pooblaščen inženir ali vodja del v imenik pri Inženirski zbornici (IZS), ali kot vodja del (mojster, delovodja) pri Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) oziroma Gospodarski zbornici (GZS) Slovenije

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je določil pogoj pod točko 4.2.(e) glede imenovanja vodje del za elektrotehniko in za strojništvo upoštevajoč zahtevnost predmeta javnega naročila, upoštevajoč poznavanje relevantnega trga. Naročnik dokumentacije v zvezi z pogojem pod točko 4.2.(e) ne bo spreminjal.

50.Datum objave: 19.12.2019 16:42

VPRAŠANJE

STROJNE INSTALACIJE

1. POŽARNO TESNENJE PREBOJEV

v popisu je navedena debelina stene in količina tesnjenja v m² kar ne zadostuje za ustrezno oceno stroškov niti ne omogoča jasnega obračuna po končani izvedbi, saj je vrst izvedbe požarnega tesnjenja več, obračun pa običajno glede na število prebojev, ali so preboji čez steno ali strop
Za navedbo izvedbe protipožarne izolacije bi potrebovali točen:

- opis materialov, s katerimi naj bi bilo izolirano
- trajanje požarne odpornosti
- število odprtin
- velikost posamezne odprtine (dolžina stranice A in dolžina stranice B) in namembnost (zaščita preboja okoli lopute ali prehod inštalacij skozi meje požarnega sektorja)
- vrsta cevi PVC ali jeklene
- potek cevi (vertikalno ali horizontalno; čez stene ali čez strop) v primeru, da gre za vgradnjo manšet
- vrsta zidu (kartonske plošče ali masivni zidovi)

PROSIMO VSAJ ZA: specifikacijo in število prebojev!

2. IZOLACIJA CEVI SKLOP 4.2 OGREVANJE IN HLAJENJE

V opisu postavk (od 8. 16. in 41.-45.) je navedeno »Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline nominalnemu premeru koeficientom prehoda 0,034 W/m²K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Obojestransko paroneprepustna Armaflex AF ali druga enakovredna.«

generalna pripomba: navedene debeline izolacije in naveden tip Armaflex AF so precej preko zahtev PURES-a

pojasnilo 1: tip izolacije AF-1 do AF-4 ima koeficient prehoda 0,033 W/m²K pri 0°C, kar je boljši kot zahtevan in daje pri manjših debelinah enako izolativnost

pojasnilo 2: PURES navaja različne zahteve po debelinah izolacije za cevi za ogrevanje in hlajenje

pojasnilo 3: PURES se sklicuje na izolacijo toplotne prevodnosti 0,035 W/m²K pri 0°C (kot že rečeno, je AF precej boljši), in skladno z odstavkom tri so debeline lahko manjše

pojasnilo 4: iz šestega odstavka izhaja da, zahteva pri ceveh za ogrevanje, da so »debeline enake nominalnemu premeru« ne veljajo za cevi in armature, ki potekajo v gretih prostorih istega uporabnika ali lastnika

pojasnilo 5: nenazadnje je izolacija AF skoraj 3x dražja od tipa ACE Plus (in podobnega), ki se najpogosteje vgrajujejo v objekte

PROSIMO VSAJ ZA: da ločite količine cevi za ogrevanje in hlajenje ter zahteve po debelini uskladite s PURES-om, ter zahtevan tip izolacije spremenite v npr. ACE Plus, kateri ima koeficient prehoda 0,035 W/m²K pri 0°C

ODGOVOR

1. POŽARNO TESNENJE PREBOJEV

Za pravilno razumevanje popisa v postavki 4.2.1/17 naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer podaja podrobnejši opis postavke Požarno tesnenje prebojev, za preboje instalacije ogrevanja in hlajenja. Debelina stene do 30 cm.

Opis po novem se glasi:

4.2.1/17:

Dobava in montaža certificirane tesnilne mase za tesnjenje prebojev razvoda instalacij čez stene ali stropove požarnih sektorjev.

Površina tesnjenja do 250 cm². Potrebna požarna odpornost 90 min (EI 90). Komplet z napisnimi ploščicami (oznaka tesnjenja) in izdelavo poročila.

enota: kpl

količina: 47,00

2. IZOLACIJA CEVI SKLOP 4.2 OGREVANJE IN HLAJENJE

Naročnik poziva ponudnike, da upoštevajo karakteristike in debeline izolacije, ki so navedene v posameznih postavkah.

Temu primerno lahko ponudnik ponudi tudi drugi tip izolacije kot to že navedeno v postavki (pripis »ali enakovredno«).

Večina cevnega razvoda služi tako za ogrevanja kot za hlajenje.

51. Datum objave: 19.12.2019 16:46

VPRAŠANJE

Spoštovani,

V vzorcu GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE po EPGP-758 je zahtevana interna oznaka.

Zanima nas, kje lahko to oznako najdemo?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudniki lahko oznako EPGP-758, ki je zahtevana za GARANCIJO ZA RESNOST PONUDBE najdejo v objavljenem ESPD obrazcu, kjer je naročnik navedel številko kot sledi: 000184/219.

52. Datum objave: 19.12.2019 16:52

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

Naročnik je kot pogoj za sodelovanje 4.2. e za referenčno delo za vodja del za elektrotehniko in strojništvo določil :

- imeti vsaj eno referenco v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega javnega naročila pri rekonstrukciji ali novogradnji stavbe s klasifikacijsko oznako CC-SI 113 ali 121 ali 122 ali 126 in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb GZ pomenijo funkcijo vodje gradnje ali vodje del za elektrotehniko/strojništvo oz. so v smislu določb ZGO 1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo vodje posameznih del. Vrednost elektro del je morala znašati najmanj 800.000,00 EUR brez DDV.

Naročnika pozivamo, da razširi referenčno zahtevo za vodje posameznih del tudi na klasifikacijo CC SI 112- Večstanovanjske stavbe, 123 Trgovske stave in stavbe za storitvene dejavnosti, ter tudi 124- Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij, saj če izhajamo iz del, ki se jih izvaja na večstanovanjsko poslovnih stavbah s pripadajočo garažno stavbo in zunanjo ureditvijo, so še bolj obširna in zahtevna (tako pri novogradnjah ali rekonstrukcijah).

Kot navajate v poglavju 4, je predmet izvedbe poleg hotelskih sob tudi ureditev zunanjih površin - vstopni plato s parkom ter teraso restavracije hotela. Predmet projekta je tudi ureditev dostopnih poti in parkirišč ob objektu.

Prosimo za hiter odgovor.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je določil pogoj pod točko 4.2.(e) glede imenovanja vodje del za elektrotehniko in za strojništvo upoštevajoč zahtevnost in specifikko predmeta javnega naročila, upoštevajoč poznavanje relevantnega trga.

Naročnik dokumentacije v zvezi s pogojem pod točko 4.2.(e) ne bo spreminjal.

53. Datum objave: 20.12.2019 12:30

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

naročnika naprošamo za korekcijo popisov v delu kjer se nanaša na izdelavo zg. ustrojev in sicer v popisih so stare oznake bitumiziranih zmesi ter navedene napačne projektne debeline plasti npr. AC20 base B50/70 A4 d=4cm se po TSC niti po praksi ne vgrajuje v taki debelini.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo in sicer v popisu del ki se nanašajo na izdelavo zg. ustrojev.

Po novem se glasi:

V vseh tabelah je potrebno dodati oznako za porozni asfalt (PA 11B 70/100 A3).

Porozni asfalt se zapolni s cementno zalivno maso kot npr. CreteoPhalt ali enakovredno. Porozni asfalt mora vsebovati od 25 30 % zračnih por, katere se zapolni ,ko ima asfalt temperaturo nižjo od 30 st. Celzija.

Pri izdelavi je potrebno upoštevati ZAHTEVE ZA POLTRDE OBRABNE PLASTI (HSD) RVS 08.16.03

Glede TSC pa so uporabljeni še vedno veljavni standardi.

Sestava debelina

T1a tlak 1a kot npr. CRETEOPHALT ali enakovredno, povozni
Cementa masa za zalivanje kot npr. Creteo Phalt ali enakovredno, brušen
PA 11B 70/100 A3 5 cm
AC 22 base B 50/70 A3 8 cm
tamponski drobljenec D2/32 Ev2>100 Mpa 20 cm
kamniti nasipni material 50 cm
utrjen planiran teren

Sestava debelina

T1b tlak 1b kot npr. CONFALT ali enakovredno, pohodni
Cementa masa za zalivanje kot npr. Creteo Phalt ali enakovredno, brušen
PA 11B 70/100 A3 4 cm
AC 22 base B 50/70 A3 6 cm
tamponski drobljenec D2/32 Ev2>100 Mpa 20 cm
kamniti nasipni material 30 cm
utrjen planiran teren

Sestava debelina

T1c tlak 1c kot npr. CONFALT ali enakovredno, na AB plošči
Cementa masa za zalivanje kot npr. Creteo Phalt ali enakovredno, brušen
PA 11B 70/100 A3 4 cm
AC 22 base B 50/70 A3 4 cm
AB plošča 20 cm
kamniti nasipni material 50 cm
utrjen planiran teren

54.Datum objave: 23.12.2019 13:21

VPRAŠANJE

Pri dvižnih ploščadih je v shemi SH18 omenjeno, da je del sheme zaščita škarij in ustrezna vrata. Pozivamo vas, da nam podate zahteve in dimenzije za vrata in zaščito, saj iz shem ni razvidna izvedba, velikost, materiali...!

ODGOVOR

Pri shemi SH18 naročnik dodaja dodatna pojasnila in poziva ponudnike, da upoštevajo sledeče zahteve:

dvižna miza Dp1.1:

- zaščita škarij, dim. 100/105cm in 135/105cm v obliki pregibne zavese iz polipropilena ali kovinske mreže

- vrata dim. 100/110, RF, površina krtačena, varjena iz cevi škatlastega prereza 25/25mm, okvir vrat fikiran na dvižno mizo

dvižna miza Dp1.2:

- zaščita škarij, dim. 100/105cm v obliki pregibne zavese iz polipropilena ali kovinske mreže

- vrata dim. 100/110, fikni del dim. 35/110cm, RF, površina krtačena, varjena iz cevi škatlastega prereza 25/25mm, okvir vrat fikiran na dvižno mizo

55. Datum objave: 23.12.2019 13:26

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

pod postavko VI.11 dodatek za mikroarmiranje estriha C30/37 ali se to smatra samo dodatek za doseganje trdnosti ali se to smatra kot izvedba litega/črpnega betona?

ODGOVOR

postavka VI.11 se nanaša na mikroarmiranje cementnega estriha C 25/30 iz postavk VI.1-3, kjer le-ta ni strojno zalikan.

Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije zapisal narobe, zato naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer na način, da se postavka VI.11 nanaša na mikroarmiranje cementnega estriha C 25/30 in ne C30/37.

Naročnik bo skladno z vsemi odgovori in spremembami popisa del, ki so del razpisne dokumentacije, objavil čistopis.

Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. © Vse pravice pridržane.